

南京大學建築設計研究院有限公司
(建筑) 专业 设计变更单



设计	设计	刘飞	共 1 页	第 1 页
	专业负责	陈伟	变更编号	建变-17
	项目负责	陈伟	日期	2023-06-14
	项目经理	陈伟	审核	陈伟
建设单位	南京大学	校对	审核	陈伟
项目名称	南京大学西南楼修缮工程设计项目	项目编号	2018-017	
子 项				

修改原因:

根据现场情况修改

内容及附图:

- 1、由于一层6轴-7轴交D轴处，原设计门M4023两侧顶上有管线穿过，现在门洞两侧增加200x200门垛，门垛构造柱做法及门大样详见下图。
以下空白



会 签	建筑	结构	暖通	电气	给排水	暖通	暖通
-----	----	----	----	----	-----	----	----

